



OBEC PŘEPYCHY

Přepychy, č.p. 5, 517 32 Přepychy, 494 628 111, 603 485 369

prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz

OSTATNÍ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Zastupitelstvo obce Přepychy schvaluje na základě usnesení č. 2021-05 ze dne 1.7.2021 jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, následující dokument:

Zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární ochraně

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Dokument upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Přepychy (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.“
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila odborně způsobilou osobu v požární ochraně, která vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x ročně.
- (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
 - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje¹ či obce² vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započítím na Obecním úřadu Přepychy a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku³.

- (2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) Kostel svatého Prokopa
- b) Dům zvláštního určení
- c) Základní a mateřská škola

V okruhu 15 m od výše vyjmenovaných objektů je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2.

¹ § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

² § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

³ § 13 zákona o požární ochraně

- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice na adrese Přepychy 125, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů⁴.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením⁵.
- (3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Královehradecká kraje.
- (3) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
- nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: budova Obecního úřadu Přepychy, Přepychy čp. 5, tel. 494 628 111.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) umístění sirény včetně spouštění – hasičská zbrojnice, budova čp. 125
- obecním rozhlasem

⁴ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

⁵ nařízení Královehradeckého kraje č 1/2004 ze dne 25. února 2004

- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje mobilní sirénou či megafonem z vozidel JSDH

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1.

.....
Mgr. Jan Macháček
místostarosta

.....
Zdeňka Seidelová
starostka

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje.

Poplachový plán obce

Přepychy – okres Rychnov nad Kněžnou

I. stupeň poplachu

1.	Přepychy	EVČJ:	524229
2.	Opočno	EVČJ:	524106
3.	Stanice Dobruška	EVČJ:	524011
4.	Trnov	EVČJ:	524234

II. stupeň poplachu

1.	Týniště nad Orlicí	EVČJ:	524111
2.	České Meziříčí	EVČJ:	524101
3.	Bolehošť	EVČJ:	524204
4.	Třebechovice pod Orebem	EVČJ:	521107

III. stupeň poplachu

1.	Stanice Rychnov nad Kněžnou	EVČJ:	524010
2.	ŠKODA Kvasiny	EVČJ:	524600
3.	Solnice	EVČJ:	524110
4.	Dobruška	EVČJ:	524113

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

JSDH Přepychy, č. jednotky 524229

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů
Přepychy	V	14

Požární technika	Počet
DA Avia 31 K/5 dopravní automobil	1
DA VW Transporter dopravní automobil	1
CAS 25 Š 706 RTHP Cisternový automobil speciální	1

Věcné prostředky PO
hasicí přístroje přenosné ve vozidlech
rukavice
požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky
spojovací a komunikační prostředky
požární příslušenství – motorová pila, ponorné čerpadlo, centrála
přenosné zásahové prostředky - požární stříkačky
požární hadice, proudnice a armatury

Příloha č. 3

A) Přehled zdrojů vody

Hydrantová síť

Poř. číslo	Umístění	Druh hydrantu *	Osazen na potrubí DN	Provozní tlak na hydrantu (Mpa)	Tlak při měření vydatnosti (Mpa)	Vydatnost hydrantu (m ³ /hod.)	Vydatnost hydrantu (l/s)	Funkční
1	u čp. 190	HN	DN 150	0,42	0,05	60,4	16,8	ANO
5	u čp. 134	HN	DN 80	0,35	0,05	21,9	6,1	ANO
11	u čp. 151	HN	DN 100	0,40	0,05	24,8	6,9	ANO
19	u čp. 161	HN	DN 80	0,54	0,05	20,9	5,8	ANO
21	u čp. 194	HN	DN 100	0,53	0,05	23,1	6,4	ANO
23	u čp. 177	HP	DN 80	0,55	0,05	21,9	6,1	ANO
24	u čp. 166	HP	DN 100	0,54	0,05	21,5	6,0	ANO
28	u čp. 64	HN	DN 150	0,46	0,05	24,8	6,9	ANO
31	u čp. 34	HN	DN 80	0,49	0,05	23,4	6,5	ANO

*HN – hydrant nadzemní, HP – hydrant podzemní

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích staniovišť a směru příjezdu k nim

